



# شرکت دانش بنیان آریانام



## گزارش نتایج آزمون

کد مدرک: (F-46-01)

کد نمونه: ۲۶۵۳۸

صفحه: ۱ از ۱

نام و نوع فرآورده: لوله PVC - سایز ۱۱۰	نام درخواست کننده: شرکت لوله سه ستاره نور سمنان رادین
نام تجاری: ندارد	شماره درخواست: ۰۵۵ د م س ۲۰۳
نام شرکت/ واحد تولیدی: ندارد	تاریخ درخواست: ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
شماره رمز/ قرارداد: ندارد	محل نمونه برداری: خط تولید <input type="checkbox"/> انبار واحد تولیدی <input type="checkbox"/> بازار <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/>
شماره پارکد/ کوتاژ: ندارد	نوع استاندارد: اجباری <input checked="" type="checkbox"/> تشویقی <input type="checkbox"/> تطبیقی <input type="checkbox"/>
شماره پلمب: ندارد	تاریخ تولید: ندارد
استاندارد مرجع: ملی ۹۱۱۹-۱	تاریخ نمونه برداری: ندارد
نوع مصرف: تخلیه فاضلاب ساختمانی	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
هزینه آزمون: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال	تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
تاریخ پرداخت هزینه آزمون: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰	تاریخ صدور نتیجه آزمون: ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

اطلاعات تماس درخواست کننده: ۰۲۱-۵۵۲۲۰۷۷۷

ردیف	ویژگی/شرح آزمون	استاندارد روش آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
					بحرانی	عمده	جزئی
۱	مشخصه‌های مکانیکی لوله‌ها - سفتی حلقه ای (فقط برای ناحیه کاربری BD) / $kN/m^2$	ملی ۱۱۲۳۶	$SN \geq 4$	۶/۵۳	—	—	—

جمع بندی: نمونه ارسالی در مورد آزمون شده با استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ مطابقت دارد. ملاحظات: آزمون فوق بنا بر درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.

آزمون در شرایط محیطی زیر انجام پذیرفته است:  
رطوبت:  $50 \pm 5\%$  و دما:  $23 \pm 2^\circ C$

- نتایج فقط در خصوص نمونه‌های ارسالی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ صادق است و قابل تعمیم به نمونه های مشابه نمی باشد و صرفاً بنا به درخواست متقاضی صادر گردیده است.
- تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت آریانام مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی تکثیر آن باید به طور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد.
- نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است.
- مدت زمان نگهداری نمونه‌ها دو ماه پس از صدور نتایج آزمون می باشد.
- این گزارش بدون مهر و امضا و هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.
- قواعد تصمیم گیری در مورد انطباق با استاندارد بر اساس استاندارد ASME B 89.7.3.1 رویکرد پذیرش ساده بدون باند محافظ است.
- آزمون‌هایی که توسط پیمانکار انجام شده است نام پیمانکار در قسمت ملاحظات آورده شده است.

مدیر آزمایشگاه: داود خادمی امضاء:	مدیر فنی: میلاد جهان پروغ نادر امضاء:	کارشناس: مریم پارسامتش امضاء:
--------------------------------------	--	----------------------------------

تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - پلاک ۸۱ - ساختمان آریانام

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶-۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶ واتساپ: ۰۹۲۸۲۹۳۴۹۶۹ کدپستی: ۱۵۵۷۸۲۳۲۹۴

www.arianam.com

Info@arianam.com