



شرکت دانش بنیان آریانام



گزارش نتایج آزمون

کد مدرک: (F-46-01)

کد نمونه: ۲۶۵۳۹

صفحه: ۱ از ۱

نام و نوع فرآورده: لوله PVC - سایز ۱۶۰	نام درخواست کننده: شرکت لوله سه ستاره نسوز سیمان رادین
نام تجاری: ندارد	شماره درخواست: ۰۵۴ د م س ۲۰۳
نام شرکت / واحد تولیدی: ندارد	تاریخ درخواست: ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
شماره و مزا قرارداد: ندارد	محل نمونه برداری: خط تولید <input type="checkbox"/> انبار واحد تولیدی <input type="checkbox"/> بازار <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/>
شماره پارکد / کورتاژ: ندارد	نوع استاندارد: اجباری <input checked="" type="checkbox"/> تشویقی <input type="checkbox"/> تطبیقی <input type="checkbox"/>
شماره پلمب: ندارد	تاریخ تولید: ندارد
استاندارد مرجع: ملی ۹۱۱۹-۱	تاریخ نمونه برداری: ندارد
نوع مصرف: تخلیه فاضلاب ساختمانی	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
هزینه آزمون: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال	تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
تاریخ پرداخت هزینه آزمون: ۱۴۰۳/۱۱/۱۰	تاریخ صدور نتیجه آزمون: ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

اطلاعات تماس درخواست کننده: ۰۲۱-۵۵۲۴۰۷۷۷

ردیف	ویژگی شرح آزمون	استاندارد روش آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
					جزئی	عمده	بحرالی
۱	مشخصه‌های مکانیکی لوله‌ها - سفتی حلقه ای (لفظ برای ناحیه کاری BD) / kN/m^2	ملی ۱۱۲۳۶	SN \geq 4	۷/۱۶	---	---	---

جمع بندی: نمونه ارسالی در مورد آزمون شده با استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ مطابقت دارد.

ملاحظات: آزمون فوق بنا بر درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.

آزمون در شرایط محیطی زیر انجام پذیرفته است:

رطوبت: ۵۰±٪ و دما: ۲۳±۲°C

- نتایج فقط در خصوص نمونه‌های ارسالی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ صادق است و قابل تعمیم به نمونه های مشابه نمی باشد و صرفاً بنا به درخواست متقاضی صادر گردیده است.

- تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت آریانام مجاز نمی‌باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی تکثیر آن باید به‌طور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد.




- نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است.

- مدت زمان نگهداری نمونه‌ها دو ماه پس از صدور نتایج آزمون می‌باشد.

- این گزارش بدون مهر و امضا و هولرگرام فاقد اعتبار می‌باشد.

- قواعد تصمیم گیری در مورد انطباق با استاندارد بر اساس استاندارد ASME B 89.7.3.1 رویکرد پذیرش ساده بدون پاندا محافظ است.

- آزمون‌هایی که توسط پیمانکار انجام شده است نام پیمانکار در قسمت ملاحظات آورده شده است.

مدیر آزمایشگاه: هادی خادمی امضا:  شرکت مهندسی آریانام آزمایشگاه	مدیر فنی: میلاد جهان فروغ نادر امضا: 	کارشناس: مریم پارسامان امضا: 
---	--	---

تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - پلاک ۸۴ - ساختمان آریانام

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶-۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶ واتساپ: ۰۹۲۸ ۲۹۳ ۴۶۶۹ کد پستی: ۱۴۵۷۸۳۳۹۴

www.arlanam.com

Info@arlanam.com