



خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و آموزشی
طراح و سازنده ی تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

شرکت مهندسی آریانام



گزارش نتایج آزمون

صفحه: ۱ از ۲

کد نمونه: ۲۷۰۳۸

کد مدرک: (F-46-01)

نام و نوع قرآورده: لوله پلی وینیل کلراید سخت (UPVC)	نام درخواست کننده: شرکت لوله سه ستاره نسوز سمنان رادین
نام تجاری: ندارد	شماره درخواست: ۴۰۳ د م س ۹۶
نام شرکت/ واحد تولیدی: شرکت لوله سه ستاره نسوز سمنان رادین	تاریخ درخواست: ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
شماره رمز/ قرارداد: ندارد	محل نمونه برداری: خط تولید ☐ انبار واحد تولیدی ☐ بازار ☐ سایر ☐
شماره بارکد/ کوتاژ: ندارد	نوع استاندارد: اجباری ☐ تشویقی ☐ تطبیقی ☐
شماره پلمب: ندارد	تاریخ تولید: ندارد
استاندارد مرجع: ملی ۱۱۲۱۵-۲۱	تاریخ نمونه برداری: ندارد
نوع مصرف: عبور کابل	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
هزینه آزمون: ---	تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تاریخ پرداخت هزینه آزمون: ---	تاریخ صدور نتیجه آزمون: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

۰۲۱-۵۵۲۴۰۷۷۷

اطلاعات تماس درخواست کننده:

مشخصات نمونه: لوله پلی وینیل کلراید سخت با ابعاد اسمی (میلی متر): ۱۶۰ × ۴/۷

مشخصات نمونه: توده پی ویلین سرپایه ساخته شده با بتن سبک و فولاد							
ردیف	ویژگی/شرح آزمون	استاندارد روش آزمون	حد استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
					بحرانی	عمده	جزئی
۱	آزمون شعله	ملی ۱۱۲۱۵-۱ (بند ۱۳)	مقاوم در برابر سوختن	مطابقت دارد	---	---	---
۲	مشخصه های مکانیکی لوله ها- سفتی حلقه ای/ (kN/m ²)	ملی ۱۱۴۳۶	-	۷/۸	---	---	---

ملاحظات: (۱) آزمون های فوق بنابر درخواست متقاضی صورت پذیرفته است.

(۲) تصویر نمونه آزمون شده به پیوست ارائه گردیده است.

آزمون در شرایط محیطی زیر انجام پذیرفته است:

رطوبت: ۵۰±۵٪ و دما: ۲۳±۲°C

- نتایج فقط در خصوص نمونه های ارسالی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ صادق است و قابل تعمیم به نمونه های مشابه نمی باشد و صرفاً بنا به درخواست متقاضی صادر گردیده است.

- تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت آریانام مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی تکثیر آن باید به طور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد.

- نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است.

- مدت زمان نگهداری نمونه ها دو ماه پس از صدور نتایج آزمون می باشد.

- این گزارش بدون مهر و امضا و هولوگرام فاقد اعتبار می باشد.

- قواعد تصمیم گیری در مورد انطباق با استاندارد، بر اساس استاندارد ASME B 89.7.3.1 رویکرد پذیرش ساده بدون باند محافظ است.

- آزمون هایی که توسط پیمانکار انجام شده است نام پیمانکار در قسمت ملاحظات آورده شده است.

مدیر آزمایشگاه: داود محمدی	مدیر فنی: میلاد جهان فروغ نادر	کارشناس: شقایق رستم پور
امضاء:	امضاء:	امضاء:

شرکت مهندسی آریانام
واحد آزمایشگاه

تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - پلاک ۸۴ - ساختمان آریانام

تلفکس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶ واتساپ: ۰۹۳۸۲۹۲۴۹۶۹ کدپستی: ۱۴۵۷۸۶۳۳۹۴

www.arianam.com

Info@arianam.com





خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و آموزشی
طراح و سازندهی تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

شرکت مهندسی آریانام




گزارش نتایج آزمون

کد نمونه: ۲۷۰۳۸

کد مدرک: (F-46-01)

صفحه: ۲ از ۲



شرکت مهندسی آریانام
واحد آزمایشگاه

تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی - پلاک ۸۴ - ساختمان آریانام

تلفکس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶ واتساپ: ۰۹۲۸ ۲۹۳ ۴۹۶۹۰ کدپستی: ۱۴۵۷۸۶۳۳۹۴

www.arianam.com

Info@arianam.com

